

**А К Т**  
**проведения технического обслуживания**  
**за 3 квартал 2020г.**

«18» сентября 2020 г.

Заказчик: **МБОУ "Османюртовская СОШ им. И.А.Бейбулатова"** в лице директора  
Абдулкеримовой Яхсат Магомедсалаховны

Исполнитель: **ООО «СинТет»** в лице генерального директора Абукова Расула Хангерейевича.

Мы, нижеподписавшиеся представители Заказчика, составили настоящий Акт о том, что:

1. При проведении технического обслуживания системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации на объекте Заказчика в здании МБОУ "Османюртовская СОШ им. И.А.Бейбулатова", расположенное по адресу: РД, Хасавюртовский район, село Османюрт, улица Дружбы, дом 5а, выполнены следующие работы в соответствии с Регламентами технического обслуживания:

а) Первичное обследование технических средств:

-Внешний осмотр составных частей системы на отсутствие механических повреждений, очистка от пыли и грязи, прочность крепления, наличие пломб, проверка наличия документации, ознакомление с документацией в т.ч.

б) Техническое обслуживание и проверка работоспособности основных частей системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения:

-Проверка выполнения основных функций системы;

-Проверка технического состояния и тестирование периферийных устройств систем сигнализации и оповещения: ручных пожарных извещателей и оповещателей;

-Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно;

-Комплексная проверка работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации и оповещения при пожаре в ручном и автоматическом режимах работы;

-Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления (контроль целостности шлейфов на обрыв);

-Измерение тока аккумуляторной батареи.

2. По итогам проведения технического обслуживания выявлено следующее:

Оборудование исправно, неисправности отсутствуют.

3. Заключение

Профилактические мероприятия по техническому обслуживанию выполнены в полном объеме.

4. Пункт для жалоб и просьб от заказчика по качеству выполненных работ:

5. Контактный номер телефона Исполнителя: 89285525065

**Представитель Заказчика**

**Представитель Исполнителя**

Должность Директор: Абдулкеримова Яхсат Магомедсалаховна  
ФИО Абдулкеримова Яхсат Магомедсалаховна подпись



Должность Ген. Директор Абуков Р.Х.  
ФИО Абуков Р.Х. подпись

